

㈜진흥인터내셔날
JINHEUNG INTERNATIONAL, CO., LTD

KCL

TEST REPORT
시험성적서

INAX ARCHITILE

SENTOUSAI

KCL 시험성적서

www.architile.co.kr

INAX

9010-7712-4474-6096

시험성적서

1. 성 적 서 번 호 : CT19-072051K
2. 의 뢰 자
   ○ 업 체 명 : 릭실코리아(유)
   ○ 주 소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 355
3. 시험기간 : 2019년 06월 20일 ~ 2019년 09월 03일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시 료 명 : 센토자이
6. 시험방법
   (1) KS L 1001 : 2018
7. 시험결과

1) 1

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
흡수율	%	(1)	0.2	-	A
꺾임강도	N/cm	(1)	527		

※ 시험장소
A. 인천광역시 남동구 담방로 85

----- 끝 -----

확인	작성자 성 명	허보람	기술책임자 성 명	전수용

비고 :
1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2019년 09월 03일

한국건설생활환경시험연구원장

결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 ☎ (032)460-5125



